



Valící se koule, poloměr $r=30\text{ m}$
Škola patří do LPS – třída II., dle čsn

POZNÁMKA :

- BUDE PROVEDENA NOVÁ ZEMNÍCI SOUSTAVA A HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA
- BUDE PROVEDENO SPOLEČNÉ UZEMNĚNÍ , KTERÉ BUDE Z POZINKOVANÉHO PÁSKU FeZn 30X4 mm, ULOŽENO DO ROSTLÉ ZEMINY 0,6 M HLUBOKO, NEBO DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ
- NA JÍMACÍ VEDENÍ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY VODIVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE
- VEDENÍ BUDE PROVEDENO JAKO HŘEBENOVÁ SOUSTAVA Z DRÁTU AlMgSi prům. 8 mm,
- VEDENÍ BUDE DOPLNĚNO JÍMACÍMI TYČEMI, NA KTERÝCH BUDOU UMÍSTĚNY ANTÉNY A SATELITNÍ PŘÍJÍMAČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVYŠENÁ : DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLNĚKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Odp. projektant:		ZELINKA Jiří		
Projektovatel:		ZELINKA Jiří		
Investor:		OBECE NI ÚŘAD VIGANTICE Okružní 48 , Stará Lubovňa		
			Formát: 2x44	
Název díka:		Oprava hromosvodu na budově OÚ Vigantice		Datum: 07/2015
Název výkresu:		HROMOSVOD – valivá koule z boku 1		Měřítko: – Čís.výkr.: EH 03