



Valící se koule, poloměr r=30 m  
Škola patří do LPS – třída II. , dle čsn

POZNÁMKA :

- BUDE PROVEDENA NOVÁ ZEMNÍCI SOUSTAVA A HŘEBENOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA
- BUDE PROVEDENO SPOLEČNÉ UZEMNĚNÍ , KTERÉ BUDE Z POZINKOVANÉHO PÁSKU FeZn 30X4 mm, ULOŽENO DO ROSTLÉ ZEMINY 0,6 M HLUBOKO, NEBO DO BETONOVÝCH ZÁKLADŮ
- NA JÍMACÍ VEDENÍ BUDOU PŘIPOJENY VŠECHNY VODIVÉ PŘEDMĚTY NA STŘEŠE
- VEDENÍ BUDE PROVEDENO JAKO HŘEBENOVÁ SOUSTAVA Z DRÁTU AIMGSI prům. 8 mm,
- VEDENÍ BUDE DOPLNĚNO JÍMACÍMI TYČEMI, NA KTERÝCH BUDOU UMÍSTĚNY ANTÉNY A SATELITNÍ PŘIJÍMAČE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–S  
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM  
OCHRANA DOPLNĚKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

Odp. projektant:		ZELINKA JIŘÍ	
Projektová:		ZELINKA JIŘÍ	
Investor: OBECEŇ OŘAD VIGANTICE Okružňá 48 , Staré Lubovňa			
Název akce:		Oprava hromosvodu na budově OÚ Vigantice	
Název výkresu:		HROMOSVOD – valivá koule z boku 2	
		Měřítko: –	
		Čís.výkr.: EH 04	

Valící se koule, poloměr r=30 m