

SITUACE ELEKTRO 1:200
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

LEGENDA SVÍTIDEL

A - LED parkové svítidlo, 1x54W, 4000K, IP65, hliník/plast
na dvoustupňovém bezpatcovém sadovém žárově pozinkovaném stožáru – výška 6m


LEGENDA ELEKTRO

- JB Jednoduchý betonový sloup typu EPV 9/6 – stávající
- DP Jednoduchý dřevěný patkovaný sloup 8/0 – stávající
- 2xJB Dvojitý betonový sloup typu 2x EPV 9/10 – stávající
- VO Výbojkové svítidlo V.O. – stávající
- SPP Přípojková pojistková skříň – instalce na sloupu – stávající
- SPP-VO Přípojková pojistková skříň SPP0/1K – instalce na sloupu – stávající
- VO Stávající stožár a svítidlo V.O – demontáž
- VO Nové LED svítidlo V.O. na stožáru
- Uzemnění
- Stávající vrchní vedení NN a VO
- Stávající zemní kabely VO
- Demontáž stávajících kabelů VO
- Kabel rozvodu VO typu CYKY 5Cx6 mm2
- Chránička PE DN40

SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ KABELŮ NN DO 1KV S INŽ. SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005 :

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU :


ŘEZ
VOLNÝ TERÉN




INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	KŘÍŽENÍ H(m)	SOUBĚH N(m)
SILOVÉ KABELY DO 35kV	0,20	0,20
SDĚLOVACÍ KABELY	0,30	0,30
PLYNOVOD STL	0,10	0,60
VODOVOD	0,40	0,40
KANALIZACE	0,30	0,50

ŘEZY KABELOVÝCH VÝKOPŮ


A-A
V CHODNÍKU



B-B
VOLNÝ TERÉN



C-C
POD KOMUNIKACÍ



TECHNICKÉ ÚDAJE :

Proudová soustava : 3NPE stř. 400/230V, 50Hz, TN-S
Ochrana dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : ABB, AD4 – venkovní, prostor zvlášť nebezpečný

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. Zdeněk STRANADEL	QALT servis PROJEKOVÁNÍ ELEKTROINŽ. ZÁŘÍKŮ OD 100 V A HODNĚNÍ Martin KOČIÁN Evid. : 389407-23861 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 568 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-680130347
OBECNÍ ÚŘAD : VIGANTICE	KATASTR. ÚZEMÍ : VIGANTICE	INVESTOR : OBEC VIGANTICE, Vigantice 203, ROŽNOV P/R, PSČ 756 61	FORMÁT 4 x A4
REVITALIZACE HRBITOVA VE VIGANTICÍCH PARCELA Č. 390/1, 395/1, 395/2, 395/4 a 1229/1 k.ú. VIGANTICE			DATUM 12/2016
OBJEKT VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			ÚČEL VŘ
SITUACE ELEKTRO			ČÍSLO ZAKÁZKY : P-2016/20
MĚŘÍTKO : 1: 200			ČÍS. VÝKR. : 4